

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ивановской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Иваново
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

город Иваново
(место составления акта)

"13" июля 2021 год
(дата составления акта)

16 часов 30 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного пожарного надзора,
юридического лица
N 264

По адресу/адресам: 153029, область Ивановская, город Иваново, улица Попова, дом 30
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении проверки юридического лица от 16.06.2021 года
№ 264 главного государственного инспектора городского округа Иваново по пожарному
надзору подполковника внутренней службы Зайцева Александра Лерьевича
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ДЕТСКИЙ САД № 37» (далее – МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37»)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

Проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица не проводилось.

" " 20 года с час. мин. до час. мин. Продолжительность часов.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 10 часов 00 минут «24» июня по 16 часов 30 минут
«13» июля 2021 года (14 рабочих дней, 3 часов)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городского округа
Иваново

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Акт проверен и получен М.Т. Коротаевым А.С.
14.06.2021 г. в 15-30
И.о. заверяющего Шитова Е.В. И.В.
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время) 14.06.2021 15-30

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» согласование проведения
проверки в органах прокуратуры не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор городского округа Иваново по
пожарному надзору Коротаев Сергей Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Шитова Елизавета Дмитриевна-и.о. заведующего МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37», Короткова Марина Геннадьевна-заведующий МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

П/П №	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта), статья (часть статьи) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о лицах, на которых возлагается ответственность за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ
1	2	3	4
1.	Система противопожарной защиты не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Примечание: Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео - и аудиосвязи с местом их установки.	п. 71 ППР в РФ.	Шитова Елизавета Дмитриевна-и.о. заведующего МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37»; МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37»
2.	Аккумуляторные батареи автоматической установки пожарной сигнализации, не обеспечивают питание в дежурном режиме в течение 24 ч (не исправны).	ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее – ФЗ-184; ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее- ФЗ-123); п. 14.3 Норм пожарной безопасности НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" (далее- НПБ 88-2001).	Шитова Елизавета Дмитриевна-и.о. заведующего МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37»; МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37»
3.	Приемно-контрольные приборы не обеспечивают автоматический контроль линий связи с выносными оповещателями на обрыв и короткое замыкание.	ст.46 ФЗ-184, ст. 4, 6 ФЗ-123; п. 13.14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (далее - СП 5.13130.2009)	Шитова Елизавета Дмитриевна-и.о. заведующего МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37»; МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37»
4.	В здании соответствующими автоматическими установками защищены не все помещения, а именно	ст.46 ФЗ-184, ст. 4, 6 ФЗ-123, п. А.4, п. А.10, пп. 7.1 табл. А.1, пп. 38 табл. А.3 Приложения А	Шитова Елизавета Дмитриевна-и.о. заведующего

	кухня.	СП 5.13130.2009, п. 4, пп. 7.1 табл. 1, пп. 38 табл. 3 Норм пожарной безопасности НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (далее – НПБ 110-03).	МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37»; МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37»
5.	В здании соответствующими автоматическими установками защищены не все помещения, а именно кладовая группы «Ягодка», расположенной на втором этаже здания.	ст.46 ФЗ-184, ст. 4, 6 ФЗ-123, п. А.4, п. А.10, пп. 7.1 табл. А.1, пп. 38 табл. А.3 Приложения А СП 5.13130.2009, п. 4, пп. 7.1 табл. 1, пп. 38 табл. 3 НПБ 110-03	Шитова Елизавета Дмитриевна-и.о. заведующего МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37»; МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37»
6.	В здании соответствующими автоматическими установками защищены не все помещения, а именно кладовая группы «Улыбка», расположенной на втором этаже здания.	ст.46 ФЗ-184, ст. 4, 6 ФЗ-123, п. А.4, п. А.10, пп. 7.1 табл. А.1, пп. 38 табл. А.3 Приложения А СП 5.13130.2009, п. 4, пп. 7.1 табл. 1, пп. 38 табл. 3 НПБ 110-03	Шитова Елизавета Дмитриевна-и.о. заведующего МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37»; МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37»
7.	В здании соответствующими автоматическими установками защищены не все помещения, а именно кладовая группы «Смешарики», расположенной на втором этаже здания.	ст.46 ФЗ-184, ст. 4, 6 ФЗ-123, п. А.4, п. А.10, пп. 7.1 табл. А.1, пп. 38 табл. А.3 Приложения А СП 5.13130.2009, п. 4, пп. 7.1 табл. 1, пп. 38 табл. 3 НПБ 110-03	Шитова Елизавета Дмитриевна-и.о. заведующего МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37»; МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37»
8.	Не разработан распорядительный документ о порядке обеспечения подразделениям пожарной охраны доступа в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.	п.26 ППР в РФ	Шитова Елизавета Дмитриевна-и.о. заведующего МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37»; МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37»
9.	Не обеспечено внесение в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты информацию о проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений их целостности.	п. 30 ППР в РФ	Шитова Елизавета Дмитриевна-и.о. заведующего МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37»; МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37»
10.	Отсутствует световой оповещатель «Выход» над эвакуационным выходом из группы «Ягодка», расположенной на втором этаже, непосредственно наружу.	ст.46 ФЗ-184, ст.4, 6 ФЗ-123; п. 3.1 Норм пожарной безопасности НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях», п. 5.3 свода правил СП	Шитова Елизавета Дмитриевна-и.о. заведующего МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37»;

		3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. (далее – СП 3.13130.2009).	МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37»
11.	Отсутствует световой оповещатель «Выход» над эвакуационным выходом из группы «Улыбка», расположенной на втором этаже, непосредственно наружу.	ст.46 ФЗ-184, ст.4, 6 ФЗ-123; п. 3.1 Норм пожарной безопасности НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях», п. 5.3 СП 3.13130.2009	Шитова Елизавета Дмитриевна-и.о. заведующего МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37»; МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37»
12.	Приемно-контрольные приборы и приборы управления автоматической установки пожарной сигнализации, установленные в коридоре на первом этаже, не защищены от несанкционированного доступа.	ст. 46 ФЗ - 184, ст. 4, 6 ФЗ - 123; п. 13.14.5 СП 5.13130.2009	Шитова Елизавета Дмитриевна-и.о. заведующего МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37»; МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37»
13.	Руководитель организации не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного (электрический фонарь неисправен)	п. 6, п. 30 ППР в РФ	Шитова Елизавета Дмитриевна-и.о. заведующего МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37»; МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37»
14.	Руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 6, п. 30 ППР в РФ	Шитова Елизавета Дмитриевна-и.о. заведующего МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37»; МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37»
15.	Расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей (в коридоре у кухни) менее 0.5 м	ст.46 ФЗ-184; ст.4, 6 ФЗ-123, п. 12.67 НПБ 88-2001	Шитова Елизавета Дмитриевна-и.о. заведующего МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37»; МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37»
16.	Расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей (в медицинском кабинете) менее 0.5 м	ст.46 ФЗ-184; ст.4, 6 ФЗ-123, п. 12.67 НПБ 88-2001	Шитова Елизавета Дмитриевна-и.о. заведующего МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37»; МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37»

17.	Расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей (в коридоре у группы «Солнышко») менее 0.5 м	ст.46 ФЗ-184; ст.4, 6 ФЗ-123, п. 12.67 НПБ 88-2001	Шитова Елизавета Дмитриевна-и.о. заведующего МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37»; МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37»
18.	Расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей (в тамбуре при входе в группу «Капитошка») менее 0.5 м	ст.46 ФЗ-184; ст.4, 6 ФЗ-123, п. 12.67 НПБ 88-2001	Шитова Елизавета Дмитриевна-и.о. заведующего МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37»; МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37»
19.	Расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей (в раздевалке группы «Капитошка») менее 0.5 м	ст.46 ФЗ-184; ст.4, 6 ФЗ-123, п. 12.67 НПБ 88-2001	Шитова Елизавета Дмитриевна-и.о. заведующего МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37»; МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37»
20.	Расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей (в раздевалке группы «Ягодка», расположенной на втором этаже здания) менее 0.5 м	ст.46 ФЗ-184; ст.4, 6 ФЗ-123, п. 12.67 НПБ 88-2001	Шитова Елизавета Дмитриевна-и.о. заведующего МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37»; МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37»
21.	Расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей (в игровой группы «Ягодка», расположенной на втором этаже здания) менее 0.5 м	ст.46 ФЗ-184; ст.4, 6 ФЗ-123, п. 12.67 НПБ 88-2001	Шитова Елизавета Дмитриевна-и.о. заведующего МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37»; МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37»
22.	Расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей (в игровой группы «Смешарики», расположенной на втором этаже здания) менее 0.5 м	ст.46 ФЗ-184; ст.4, 6 ФЗ-123, п. 12.67 НПБ 88-2001	Шитова Елизавета Дмитриевна-и.о. заведующего МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37»; МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37»
23.	Расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей (в раздевалке группы «Смешарики», расположенной на втором этаже здания) менее 0.5 м	ст.46 ФЗ-184; ст.4, 6 ФЗ-123, п. 12.67 НПБ 88-2001	Шитова Елизавета Дмитриевна-и.о. заведующего МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37»; МБДОУ

			«ДЕТСКИЙ САД № 37»
24.	Расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей (в раздевалке группы «Улыбка», расположенной на втором этаже здания) менее 0.5 м	ст.46 ФЗ-184; ст.4, 6 ФЗ-123, п. 12.67 НПБ 88-2001	Шитова Елизавета Дмитриевна-и.о. заведующего МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37»; МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37»
25.	Расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей (в игровой группы «Улыбка», расположенной на втором этаже здания) менее 0.5 м	ст.46 ФЗ-184; ст.4, 6 ФЗ-123, п. 12.67 НПБ 88-2001	Шитова Елизавета Дмитриевна-и.о. заведующего МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37»; МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37»
26.	Двери лестничной клетки, ведущие из группы «Смешарики», не имеют приспособлений для самозакрывания.	п. 24 ППР в РФ	Шитова Елизавета Дмитриевна-и.о. заведующего МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37»; МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37»
27.	Двери лестничной клетки, ведущие из группы «Солнышко», не имеют приспособлений для самозакрывания.	п. 24 ППР в РФ	Шитова Елизавета Дмитриевна-и.о. заведующего МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37»; МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37»

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

2. выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): данный вопрос не являлся предметом проверки

3. выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний), а именно: данный вопрос не являлся предметом проверки

4. нарушений не выявлено: нарушения указаны в пункте 1 настоящего раздела

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, вносится (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Проверочный лист № 155 от 13.07.2021
2. Предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 13.07.2021 № 264/1/169

Подписи лиц, проводивших проверку:



С.Ю. Кортаев

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): _____

Ширва Елизавета Дмитриевна
и.о. заведующего МБДОУ № 54

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

ИИ
(подпись)

15.07 2021 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

телефон доверия (4932) 29-99-99